

Servizio Sistemi Ambientali
Unità Pianificazione e Valutazioni Ambientali Complesse
A.T.

Prot. N. PGFE/2011/2616
Fasc.: 2011/XXXI 1/18
Ferrara, 03/05/2011
Sinapoli N° 235/2011
Pratica N. PGFE/2011/1744 del 25/03/2011

Trasmissione: posta ordinaria

Alla c.a. Arch. Marco Zanoni
Comune di Voghiera
Settore Urbanistica, Territorio, Patrimonio e Ambiente
Viale B. Buozzi 12/B
44019 Voghiera (FE)

p.c. Dr. C. Turatti
Azienda Unitaria Sanitaria Locale di Ferrara
Distretto Sud-Est Servizio Igiene Pubblica
Via Fattibello, 22
44022 Comacchio (FE)

p.c. D.ssa Gabriella Dugoni
Provincia di Ferrara
UOPC Sostenibilità Ambientale
C.so Isonzo, 105
44121 Ferrara

COMUNE DI VOGHIERA			
Provincia di Ferrara e_mil10 CVGF EA00			
PROTOCOLLO GENERALE			
		N.	
6 MAG. 2011		6086	
Anno	Tit. 01. CI 2	Fasc.	
016	RPA	p.c.	

OGGETTO: Piano Particolareggiato di iniziativa privata (ex art. 25 L.R. 47/78) per nuovo insediamento residenziale in Voghenza di Voghiera tra le Vie D. Alighieri e San Leo.
Parere art. 41 L.R. 31/02 e art. 12 D. Lgs. 4/08.

Con riferimento alla documentazione ricevuta, considerato che:

- il Piano è compatibile con la classificazione acustica comunale (prot. Arpa PGFE/2011/2091 del 11/04/2011);
- l'area oggetto di Piano viene individuata come ambito ANS2(6) per nuovi insediamenti urbani nel PSC adottato con D.C.C. n. 50 del 04/09/07;
- la rete fognaria prevista a servizio del Piano è a sistema separato per le acque bianche e nere;

- le acque nere saranno convogliate verso il collettore fognario comunale di via S. Leo, in gestione ad Hera, allacciato ad impianto di depurazione;
- è prevista la realizzazione di una vasca di laminazione in un'area a destinazione verde;
- la rete di raccolta delle acque bianche conferisce, tramite fossi di guardia, allo scolo Valiero;
- è presente una linea di distribuzione elettrica a bassa tensione di cui si prevede l'interramento;


si esprime parere favorevole per quanto di competenza con le seguenti prescrizioni:

- per la gestione delle terre da scavo si ottemperi all'art. 185 comma 1 lett. c-bis) e/o all'art. 186 del D. Lgs. 152/06 s.m.i.;
- siano escluse situazioni di contaminazioni in base alla conoscenza dell'area con particolare riferimento agli usi pregressi;
- si adottino, ove possibile, misure atte a contenere l'impermeabilizzazione del suolo (mantenimento di aree verdi, pavimentazioni drenanti, etc.);
- prima dell'attuazione dell'opera, dovrà essere individuato il soggetto manutentore della vasca di laminazione e scoli collegati;
- la progettazione definitiva delle aree verdi individuate come bacini di laminazione, dovrà considerare l'interferenza con la falda sotterranea;
- in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, si faccia riferimento, nelle successive fasi attuative, al Decreto 29 maggio 2008 e alla recente D.G.R dell'Emilia-Romagna n. 978 del 12 luglio 2010;
- per quanto riguarda le eventuali interferenze con stazioni radio base, siano rispettati i limiti, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità del DPCM 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz".

Distinti saluti.

Servizio Sistemi Ambientali

Dr.ssa Claudia Milan



Allegato : Parere Arpa sul clima acustico (prot. PGFE/2011/2091 del 11/04/2011).

Sinapoli N. 235/11

Matrice Rumore

Prot. PG/FE/2011/PGFE/2011/2091
Fascicolo 2011/XXVII.2/8

Ferrara, 11 Aprile 2011

Alla D.ssa Claudia Milan
Serv. Sistemi Ambientali
ARPA Ferrara
SEDE

Oggetto: **P.P.I.P. in località Voghenza, comune di Voghiera – valutazione di clima acustico ditta ALPA lavori S.r.l.: emissione parere.**

A seguito della valutazione della documentazione tecnica di previsione di clima acustico presentata, valutato che:

- l'area in cui si prevede di attuare il progetto risulta essere in classe acustica III (aree di tipo misto con limiti d'immissione acustica del rumore pari a 60/50 dB(A) per il giorno e la notte rispettivamente);
- il piano prevede l'edificazione di 20 alloggi su 5 lotti;
- in zona non sono presenti sorgenti fisse acusticamente significative; la principale sorgente di rumore è data dal traffico veicolare (flussi contenuti) su via San Leo e via Dante Alighieri;
- i risultati dei rilievi effettuati evidenziano, nell'area che sarà edificata, livelli di rumore - sia diurni che notturni - notevolmente inferiori ai valori limite previsti per la classe acustica III;
- i livelli di rumore che saranno presenti nelle strade interne della lottizzazione, e calcolati in modo conservativo, evidenziano per il periodo notturno un superamento del limite, per distanze dal centro strada inferiori a 10 m;

si dichiara il progetto presentato

COMPATIBILE

con la classificazione acustica del territorio comunale. Si consiglia, comunque, di disporre le abitazioni in modo tale che gli affacci degli ambienti dediti al riposo notturno non siano rivolti verso la strada, qualora questi risultino distare meno di 10 m dalla mezzeria della stessa.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento che dovesse rendersi necessario, s'invia un cordiale saluto.

Il Tecnico Competente
T.d.P. Claudio Gamberoni

