



## Distribuzione

GRUPPO ENEL - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI  
MACRO AREA TERRITORIALE NORD EST  
ZONA DI FERRARA

40121 Bologna, Casella Postale 1752 - succ. 1  
F +39 0239652851  
eneldistribuzione@pec.enel.it

Portomaggiore  
DIS/MAT/NE/DTR-ERM/ZO/ZOFE/UO3



Enel-DIS-17/09/2013-1100583

## COMUNE DI VOGHIERA

Provincia di Ferrara c\_m110 CVGFEA00  
Prot. 20130007510 Data 30-09-2013



Prioritaria  
Spett.le  
Arch. ALBERIGHI GIOVANNI  
Piazza Repubblica 27/3  
44039 TRESIGALLO FE

Oggetto: richiesta parere preventivo a seguito variante a piano particolareggiato in località Gualdo di Voghiera.

In relazione alla vostra richiesta del 24/05/12, a noi pervenuta il 15/06/12 siamo a comunicarvi che nulla osta alla variante da voi indicata nelle planimetrie inviateci.

Le opere necessarie saranno costituite come da voi richiesto, da linee interrato che dovrete provvedere a realizzare e a collaudare secondo le nostre istruzioni .

La definizione di massima delle opere suddette ed il posizionamento indicativo della fornitura saranno concordate con i tecnici della Unità Operativa di Portomaggiore all'atto del sopralluogo che sarà eseguito a valle della richiesta di preventivo per l'allacciamento che sarà emesso con una vostra formale richiesta .

Il tempo necessario per l'esecuzione dei ns. lavori, sarà strettamente legato all'entità degli stessi e al conseguimento delle autorizzazioni necessarie, comunque non inferiore a 60gg lavorativi a decorrere dall'espletamento di tutti gli adempimenti di Vs. competenza e al netto della eventuali autorizzazioni. Detto tempo vi sarà comunicato unitamente al preventivo di spesa.

**Segnaliamo inoltre che nell'area indicata sono presenti delle nostre linee elettriche interrate di media tensione , esercite a tensione nominale (Un) di 15 kV, e delle linee elettriche aeree di media tensione non isolate esercite alla tensione nominale (Un) di 15 kV.**

Con l'occasione richiamiamo la Vostra attenzione sulle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che regolamentano la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ed in particolare all'Art. 117 che, per Vostra comodità, di seguito trascriviamo.



Id. 16036608

1/2

**Art. 117: Lavori in prossimità di parti attive**

1. *Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:*

- a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;*
- b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;*
- c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.*

2. *La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti.*

Mettiamo in evidenza che il procedere incautamente può causare gravi disagi al servizio elettrico e che tutte le responsabilità per danni alle cose e persone che dovessero verificarsi durante i lavori, restano comunque a Vostro carico.

**Vi invitiamo quindi, ad operare con particolare diligenza, prudenza e perizia.**

Precisiamo che il tracciato dei cavi è puramente indicativo e, che per l'esatta localizzazione, si dovrà procedere con sondaggi eseguiti a mano.

Qualora sia ritenuto necessario un nostro intervento, Vi preghiamo di formulare richiesta scritta con congruo anticipo. Comunque, prima di intraprendere i lavori in prossimità di detti cavi, Vi invitiamo a prendere accordi con i nostri tecnici (tel. 0532/325854) per predisporre, se da Voi ritenuto necessario, adeguati interventi per l'attuazione delle norme di sicurezza e per informazioni su eventuali nuovi lavori da noi eseguiti.

Ricordiamo infine che le informazioni contenute nella presente devono essere messe a disposizione del **Coordinatore per l'esecuzione dei lavori**, qualora previsto, o del **committente**.

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, distintamente salutiamo.

**Antongiulio De Lazzari**  
IL RESPONSABILE



Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Servizi e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.